



Research Institute of
Petroleum Industry
(RIPI)

DATE : ۸۵/۶/۱۹ تاریخ

No. ۹۱۹۰۱۵۴۵۴ شماره

ENC : دندارد پیوست



دارنده گواهینامه : ISO 9001:2000

تائیدیه فاکس



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت

بسمه تعالی

جناب آقای رسولی

مدیر عامل محترم شرکت آریان عمران گستر

موضوع : نتایج آزمایش ها

با سلام

احتراما، عطف به نامه شماره ۸۵۸۰ مورخ ۸۵/۶/۱ نتایج آزمایش های انجام شده روی نمونه ارسالی تحت عنوان ماستیک الاستیک و گرم ریز HE2000 به شرح زیر ایفاد می گردد. آزمایشها بر اساس استاندارد ASTM - D5329 انجام گرفته اند.

No.	TEST	RESULT
1	Cone Penetration @ 25°C , Nonimmersed , 10 ⁻¹ mm	64
2	Flow @ 60°C, 5h , mm	No Flow
3	Bond @ -18°C , Nonimmersed	Passed
4	Asphalt Compatibility	Passed

خاطرنشان می گردد چون نمونه گیری توسط پژوهشگاه صنعت نفت صورت نگرفته است ، نتایج منحصر" مربوط به نمونه ارسالی بوده و قابل تعمیم به کل محصول یا محصولات نمی باشد. ضمناً تا دو ماه پس از دریافت پاسخ هرگونه اعتراضی قابل بررسی است.

من ...التوفیق

عباسعلی قدیریان

۸۵/۶/۲۰
معاون بازرگانی
از طرف محراب اسرفی

تهران ، شهر ری ، جاده قدیم قم ،
سه راه خیر آباد ، بلوار پژوهشگاه ،
پژوهشگاه صنعت نفت

صندوق پستی : ۴۱۶۳-۱۸۷۴۵

تلفن : ۵۹۰۱۰۲۱-۵۱

نمابر : ۶۱۵۳۳۹۷

Pazhouheshgah Blvd., Khairabad,
Qom Road , Tehran , Iran

P.O.Box: 18745-4163

Tel. : +98-21-5901021 ~ 51

Fax : +98-21-6153397

06193306.85

<http://www.ripi.ir>

dabir@ripi.ir